

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Elenia Verkko Oyj:n vesilain mukaisista hakemuksista Liesjärvelle

YMPAR 16.11.2022 § 84
326/11.01.01.00/2022

Elenia Verkko Oyj hakee lupaa sijoittaa sähkökaapelia Liesjärven pohjaan noin 550 metrin matkalle. Kaapeli on tarkoitus sijoittaa järven pohjaan ja matalissa kohdissa kaapeli (0.4 kV AX95PRYS) sijoitettaisiin lisäksi suojaputkeen. Kaapeli painotetaan pohjaan ja suojaputkea asennetaan molempiin rantoihin 100 metriä. Kaivusta tuleva kaivumassa sijoitetaan kaapelin päälle. Rannoissa kaapeli sijoitetaan suojaputkeen ja tarvittaessa kaivetaan syvemmälle. Kaapelin asennussyvyys maa-alueilla vähintään 0,7 m.

Työ on tarkoitus toteuttaa syksyllä 2022. Koska kyseessä on tilapäinen työ uusien sähköliittymän sähkönjakelun järjestämiseksi, Elenia Verkko Oyj hakee samalla vesilain 2 luvun 26 §:n mukaista aloittamislupaa. Perusteena tälle on se, ettei hankkeesta koidu vesien käyttömuodolle tai luonnolle pysyvää haittaa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä osoitteessa [Kaapelin asentaminen Liesjärven pohjaan ja valmistelulupa, Tammela, Tammela • Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu • Aluehallintovirasto \(avi.fi\)](#)

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)
Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Yritysvaikutusten arviointi (Kvalt 66 §, 20.12.2010):
Vaikuttaako yritysten kilpailutilanteeseen: Ei
Onko päätöksellä vaikutuksia yritysten määrän kehittymiseen: Ei
Vaikuttaako päätös positiivisesti työpaikkojen muodostumiseen: Ei
Onko palvelu mahdollista ulkoistaa: Ei

Valmistelija: Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg,
p. 03-4141 5267 tai niina.salminen(at)forssa.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Kauppi Jari

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Elenia Verkko Oyj:n vesilain mukaisesta hakemuksesta ja aloituslupahakemuksesta (ESAVI/25951/2022) seuraavan lausunnon:

Hakemuksen mukaiselle kaapelin sijoittamiselle ja asennustyön ajankohdalle ei ole tiedossa olevia esteitä.

Käsittely kokouksessa: Ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg esitteli asiaa kokouksessa klo 17.55-18.05 ja poistui ennen tämän pykälän päätöksentekoa

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.