

## Jakeluaseman toiminta kiinteistöllä 834-441-3-246

YMPAR 11.12.2024 § 97

383/11.01.00.01/2024

Kiinteistöllä 834-441-3-246 toimiva nestemäisten polttoaineiden jakeluasema on rekisteröity ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Tammelan ympäristölautakunnan päätöksellä 22.5.2013 § 53. Jakeluasematoimintaa kiinteistöllä harjoittaa Tammelan Konepaja Ky.

Jakeluasemalle on tehty 15.10.2024 tarkastus, jonka perusteella on todettu, että jakeluaseman hulevesien viemärointi ei täytä kaikilta osin valtioneuvoston nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksia koskevan asetuksen (314/2020) vaatimuksia.

Jakeluaseman hulevesien viemärointiä koskevat seuraavat valtioneuvoston asetuksen (314/2020) 7 §:n vaatimukset:

### 7 § Öljyisten jätevesien käsittely ja johtaminen

Jakelualue, säiliöiden täyttöpaikka, maanalaisten tiivistyskerrosten salaojitus ja muut kohteet, joista voi tulla polttonestevalumia, on viemäroitävä öljynerottimeen. Käytettävät öljynerottimet on varustettava öljytilan täyttymisestä ilmoittavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti.

Jos öljynerottimesta poistuvat vedet johdetaan jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa II luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 100 mg/l.

Jos öljynerottimesta poistuvia vesiä ei johdeta jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön, ne on käsiteltävä standardin SFS-EN-858-1 mukaisessa I luokan öljynerottimessa, josta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5 mg/l. Tämän jälkeen ne voidaan johtaa sadevesiviemäriin tai vesistöön.

Jakelualueen ja säiliöiden täyttöpaikan viemärissä on oltava välittömästi öljynerottimen jälkeen näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo, josta voidaan sulkea jakeluaseman jätevesien pääsy vesihuoltolaitoksen viemäriin tai muuhun jakeluaseman jätevesien purkupaikkaan. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo on sijoitettava, merkittävä ja suojattava siten, että kaivon on esteetön pääsy. Sulkuventtiili on voitava sulkea viivytyksettä kaikissa olosuhteissa.

Jakeluaseman rekisteröinti-ilmoituksen liitteenä olevan asemapiirroksen tiedoista sekä edellisillä tarkastuksilla annetuista tiedoista poiketen 15.10.2024 tehdyllä tarkastuksella todettiin, että jakeluasemalla ei ole öljynerotuskaivoa, vaan jakelu- ja täyttöalueen hulevedet johdetaan kaivon, jossa on pelkkä sulkuventtiili. Tarkastuksella todettiin, että sulkuventtiilikaivosta hulevesiä on mahdollisuus pumpata pumpulla umpisäiliöön. Kun sulkuventtiilikaivon venttiili on auki, hulevedet purkautuvat umpisäiliön vieressä olevasta purkupuutkesta suoraan

maastoon. Näin ollen jakeluaseman viemärointiä ei ole toteutettu rekisteröinti-ilmoituksessa ilmoitettujen tietojen mukaisesti eikä jakeluasemia koskevan valtioneuvoston asetuksen (314/2020) 7 §:n mukaisesti.

Muistiossa 15.10.2024 tarkastukselta toiminnanharjoittajaa on pyydetty toimittamaan 18.11.2024 mennessä kirjallinen suunnitelma toimista sekä aikatauluehdotus siitä, miten jakeluaseman viemärointi tullaan saattamaan valtioneuvoston asetuksen (314/2020) 7 §:n vaatimusten mukaiseksi. Suunnitelmaa tai aikatauluehdotusta ei ole toimitettu.

Muistiossa on myös todettu, että mikäli suunnitelmaa ei esitetä määräaikaan mennessä, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen määrätä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet jakeluaseman toiminnan lainmukaiseen tilaan saattamiseksi (YSL 175 §). Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään (YSL 184 §).

Lainsäädäntö: Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (314/2020)  
Ympäristönsuojelulaki (YSL, 527/2014)

Oheismateriaali: Tarkastusmuistio 1.11.2022  
Selvityspyyntö 16.11.2022  
Saapunut selvitys 13.1.2023  
Tarkastusmuistio 19.9.2023  
Tarkastusmuistio 15.10.2024  
Umpisäiliö 15.10.2024

Lapsivaikutusten arviointi (Kvalt 60 §, 23.9.2019)  
Päätöksen lapsivaikutukset: Ei

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Veera Hyvärinen, puh. 03 4141 5224,  
veera.hyvarinen@forssa.fi

Esittelijä: Tekninen johtaja

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta päättää pyytää Tammelan Konepaja Ky:tä toimittamaan suunnitelman ja aikatauluehdotuksen siitä, miten jakeluaseman viemärointi tullaan saattamaan valtioneuvoston asetuksen (314/2020) 7 §:n vaatimusten mukaiseksi.

Kirjallinen suunnitelma ja aikatauluehdotus tulee toimittaa 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista osoitteeseen Tammelan kunta/ympäristönsuojelu, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai ymparisto@tammela.fi.

Käsittely kokouksessa:

Forssan kaupungin ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åberg oli läsnä asiantuntijana § 97 käsittelyn aikana klo 17.09-17.56 ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Päätös:

Ympäristölautakunta päätti pyytää Tammelan Konepaja Ky:tä toimittamaan suunnitelman ja aikatauluehdotuksen siitä, miten jakeluaseman viemärointi tullaan saattamaan valtioneuvoston asetuksen (314/2020) 7 §:n vaatimusten mukaiseksi.

Kirjallinen suunnitelma ja aikatauluehdotus tulee toimittaa 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista osoitteeseen Tammelan kunta/ympäristönsuojelu, Hakkapeliitantie 2, 31300 Tammela tai [ymparisto@tammela.fi](mailto:ymparisto@tammela.fi).